

Προϊόν	 CGB-2(K) CGW-2 / CGS-2	 CGB-2-38/55	 CGB-2-75/100	 TGB-2	 CGU-2	 MGK-2
Δοκιμή κατά DVGW ZP 3100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DVGW Cert Σήμα δοκιμής						
έγκριση για λει- τουργία με H2-20 % κατ'όγκο	✓ *) Υπόδειξη	✓	✓	✓	✓	✓
έγκριση για λει- τουργία με H2-30 % κατ'όγκο	✓ *) Υπόδειξη	✓	-	-	-	-

***) Σημαντική υπόδειξη:**

Οι συσκευές από τις σειρές CGB-2(K), CGW-2 και CGS-2, CSZ-2 έχουν εγκριθεί για λειτουργία με H2-20 και επίσης για H2-30 % κατ' όγκο από το έτος παραγωγής 2022.

Οι συσκευές με ημερομηνία παραγωγής πριν από το 2022 πρέπει να αντικαταστήσουν τον αυτόματο καύσης σε δείκτη 6 ή υψηλότερο (Ανταλλακτικό αυτόματου καύσης GBCE με κωδικό είδους 274516599) και μπορούν να αναβαθμιστούν για λειτουργία με H2 έως και 30 % κατ' όγκο.